

Tıp Fakültesi

POMPA ENVANTER VE ÖLÇÜM

Sıra No	LOKASYON	Ekipman Tipi	Ekipman Markası	Adet	Etiket Güç (kW)	Basma Yüksekliği (mSS)	Q Debisi (m³/h)
1	E BLOK BODR	SOĞUTMA POMP	KSB	3	15	25	150
2	E BLOK BODR	SOĞUTMA POMP	MAS	3	7,5	15	85
3	B BLOK BODR	ISITMA POMPASI	MAS	3	3	10	50
4	B BLOK BODR	KONDENS POMPA	MAS	2	5,6	32	27
5	E BLOK BODR	PİS SU POMPASI	MAS	2	1,1	12	8
6	E BLOK BODR	PİS SU POMPASI	MAS	2	1,1	11	12
7	E BLOK BODR	PİS SU POMPASI	MAS	2	1,1	9	17

Merkezi Yemekhane

POMPA ENVANTER VE ÖLÇÜM

Sıra No	LOKASYON	Ekipman Tipi	Ekipman Markası	Adet	Etiket Güç (kW)	Basma Yüksekliği (mSS)	Q Debisi (m³/h)	Etiket Fotoğrafı
1	BODRUM	SOĞUTMA POMP	TEKNO POMP	3	15	28	100	KS İLE SU KULELERİ
2	BODRUM	ISITMA POMP	CALPEDA	2	1	9	20	BOYLER
3	BODRUM	KONDENS POMPA	MAS	2	5,6	32	27	BUHAR HATTI
4	BODRUM	PİS SU POMPASI	MAS	2	1,1	11	9	
5	BODRUM	HİDROFOR	masdaf	3	5,5	80	30	KULLANIM SUYU

Hemşirelik Fak.

POMPA ENVANTER VE ÖLÇÜM

Sıra No	LOKASYON	Ekipman Tipi	Adet	Günlük Çalışma Saati	Çalıştığı Gün Sayısı
1	Drenaj Pompası	Dik Motor	4	24	7

Su Ürünleri Fak.

POMPA ENVANTER VE ÖLÇÜM							
Sıra No	LOKASYON	Ekipman Tipi	Ekipman Markası	Adet	Etiket Güç (kW)	Basma Yüksekliği (mSS)	Q Debisi (m ³ /h)
1	BODRUM	YANGIN HİDROFO	WİLO	2	30	80	75
2	BODRUM	JOKEY HİDROFOR	WİLO	1	1,5	85	3

Fen Fak.

POMPA ENVANTER VE ÖLÇÜM						
Sıra No	LOKASYON	Ekipman Tipi	Adet	Basma Yüksekliği (mSS)	Çalıştığı Gün Sayısı	Etiket Fotoğrafi
1	A Blok	Dalgıç Pompa	1	3 m	3	Su basmasını önlemek için aşırı yağış durumunda devreye giriyor.
2	B Blok	Dalgıç Pompa	1	5 m	1	

Ziraat Fak.

POMPA ENVANTER VE ÖLÇÜM							
Sıra No	LOKASYON	Ekipman Tipi	Ekipman Markası	Adet	Etiket Güç (kW)	Basma Yüksekliği (mSS)	Q Debisi (m ³ /h)
1	C BLOK	ISIT FANCOİL SİRKÜLASYON	KSB	2	0,38	6	7
2	C BLOK	KONDENS POMPA	MAS	2	1,5	20	1,2
3	E BLOK	YANGIN HİDROF	MAS-DAF	2	45	80	112
4	E BLOK	YANGIN JOKEY	MAS-DAF	1	3	85	4
5	E BLOK	KULLANIM SU HİDRO	MAS-DAF	3	5,5	70	15
6	E BLOK	PİS SU POMPASI	MAS	4	1,1	9	7

Güzel Sanatlar Fak.

POMPA ENVANTER VE ÖLÇÜM

Sıra No	Ekipman Tipi	Adet	Etiket Güç (kW)	Basma Yüksekliği (mSS)	Q Debisi (m ³ /h)	Günlük Çalışma Saati	Çalıştığı Gün Sayısı
1	Sirkülasyon Pompası Soğuk Su)	6	11	22	80	8 SAAT	120
2	Sirkülasyon Pompası Soğuk Su)	2	5,5	17	50	8 SAAT	120
3	Sirkülasyon Pompası (Sıcak Su,	4	3,3			8 SAAT	120
4	Sirkülasyon Pompası (Sıcak Su,	2	1,3			8 SAAT	120
5	Kondens Pompası	2	1,5	20	1,5	8 SAAT	120
6	Drenaj Pompası	2	101	9	7	OTOMATİK	

Spor Bilimleri Fak.

POMPA ENVANTER VE ÖLÇÜM

Sıra No	LOKASYON	Ekipman Tipi	Ekipman Markası	Adet	Etiket Güç (kW)	Basma Yüksekliği (mSS)	Q Debisi (m ³ /h)	Etiket Fotoğrafi
1	YÜZME HAV	SICAK SU SİR POM	MAS	2	3	18	28	HAVUZ
2	YÜZME HAV	SICAK SU SİR POM	ASKOL	1	0,25	3	3	BİNA BOYLER
3	YÜZME HAV	SICAK SU SİR POM	DAB İKİZ TİP	1	0,25	3	3	ÇATI GÜNİSİ
4	HALI SAHA	SICAK SU SİR POM	DAB İKİZ TİP	1	0,25	3	3	ÇATI GÜNİSİ
5	FİTNES TENİS	SICAK SU SİR POM	DAB İKİZ TİP	1	0,25	3	3	ÇATI GÜNİSİ
6	D BLOK	PİS SU POMPASI		3	2	10	5	BODRUM
7	M.KEMAL KAPALI	SICAK SU SİR POM	STANDART		0,5	5	5	ZEMİN
13	M.KEMAL KAPALI	YANGIN HİDROFOR	GRUNFOS	2	7,5	90	20	ZEMİN
14	M.KEMAL KAPALI	KULLANIM SUYU HİDROFOR	GRUNFOS	3	2,5	60	6	ZEMİN

Hukuk Fak.

POMPA ENVANTER VE ÖLÇÜM							
Sıra No	LOKASYON	Ekipman Tipi	Ekipman Markası	Adet	Etiket Güç (kW)	Basma Yüksekliği (mSS)	Q Debisi (m ³ /h)
1	SU DEPO	YANGIN POMPASI	GRUNDFOS	2	45	80	95
2	SU DEPO	YANGIN JOKEY POMPASI	GRUNDFOS	1	2,2	112	3
3	SU DEPO	KULLANIM SUYU HİDROFORU	GRUNDFOS	2	3	60	16
4	SU DEPO	PİS SU POMPASI	GRUNDFOS	6	1,5	10	10
5	SU DEPO	YAĞMUR SUYU POMPASI	GRUNDFOS	4	1	10	10

Eğitim Fak.

POMPA ENVANTER VE ÖLÇÜM									
Sıra No	LOKASYON	Ekipman Tipi	Ekipman Markası	Adet	Etiket Güç (kW)	Basma Yüksekliği (mSS)	Q Debisi (m ³ /h)	Günlük Çalışma Saati	Çalıştığı Gün Sayısı
1	BODRUM KAT	ŞEBEKE	-	1	10	50M	-	24	365

İlahiyat Fak.

POMPA ENVANTER VE ÖLÇÜM							
Sıra No	LOKASYON	Ekipman Tipi	Ekipman Markası	Adet	Etiket Güç (kW)	Basma Yüksekliği (mSS)	Q Debisi (m ³ /h)
1	SU DEPO	YANGIN POMPASI	MAS-DAF	2	37	90	75
2	SU DEPO	YANGIN JOKEY POMPASI	MAS-DAF	1	3	95	3
3	SU DEPO	KULLANIM SUYU HİDROFORU	MAS-DAF	2	4	68	11