

# SPLİT KLİMA ENVANTER LİSTESİ

## Dekanlık B Blok

NO	BLOK DEKANLIK	BÖLGE	MARKA	KLİMA SINIFI	KAPASİTE (BTÜ)	MEVCUT SİGORTA (A)	TAKILMASI GEREKEN (A)	SİGORTA KUTUSU
1	B	DEKANLIK HAYVAN LAB.	FUJITSU	İNVERTER SPLİT	18 000	1P B16	UYGUN	VAR
2	B	DEKANLIK HAYVAN LAB.AMELİYATHANE 1	FUJITSU	İNVERTER SPLİT	18 000	1P C16	UYGUN	VAR
3	B	DEKANLIK HAYVAN LAB.AMELİYATHANE 2	FUJITSU	İNVERTER SPLİT	18 000	1P C20	UYGUN	VAR
4	B	DEKANLIK HAYVAN LAB.HAYVAN STOK ODASI		SOĞUK ODA		3P B32	<b>3P C32</b>	PANO İÇİNDE
5	B	DEKANLIK HAYVAN LAB.ÜRETİM ODASI BB08		SOĞUK ODA		3P B32	<b>3P C32</b>	PANO İÇİNDE
6	B	DEKANLIK HAYVAN LAB.DEPO BB09		SOĞUK ODA		3P B32	<b>3P C32</b>	PANO İÇİNDE
7	B	DEKANLIK HAYVAN LAB.YEM ODASI	BEKO	DUVAR SPLİT	19 500	1P C16	<b>1P C20</b>	VAR
8	B	DEKANLIK ZEMİN BZ 17	ISISAN	DUVAR SPLİT	12 000	1P C16	UYGUN	VAR
9	B	DEKANLIK ZEMİN BZ 20	VESTEL	DUVAR SPLİT	24 000	1P B20	<b>1P C25</b>	PANO İÇİNDE
10	B	DEKANLIK ZEMİN BZ 25	WHITE WESTİNHOUSE	36	18 000	1P C25	UYGUN	PANO İÇİNDE
11	B	DEKANLIK ZEMİN BZ 27	ISISAN	DUVAR SPLİT	12 000	1P C25	<b>1P C16</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
12	B	DEKANLIK ZEMİN BZ 31	VESTEL	DUVAR SPLİT	24 000	1P C20	<b>1P C25</b>	PANO İÇİNDE
13	B	DEKANLIK ZEMİN UPS ODASI	ARÇELİK	DUVAR SPLİT	25 000	1P C20	<b>1P C25</b>	PANO İÇİNDE
14	B	DEKANLIK ZEMİN BZ 04	SİGMA	DUVAR SPLİT	12 900	PRİZ	<b>1P C16</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
15	B	DEKANLIK 1.KAT B1 16	MİTSubİSHİ	DUVAR SPLİT	18 000	1P L16	<b>1P C20</b>	PANO İÇİNDE
16	B	DEKANLIK 1.KAT B1 17	BOSCH	DUVAR SPLİT	24 000	1P C32	<b>1P C25</b>	PANO İÇİNDE
17	B	DEKANLIK 1.KAT B1 20	VESTEL	İNVERTER SPLİT	12 000	1P C16	UYGUN	VAR
18	B	DEKANLIK 1.KAT B1 22	MİTSubİSHİ	DUVAR SPLİT	12 000	1P C16	UYGUN	VAR
19	B	DEKANLIK 1.KAT B1 22	ARÇELİK	DUVAR SPLİT	9 000	1P C16	UYGUN	VAR
20	B	DEKANLIK 1.KAT B1 BİYO KİMYA AŞİSTAN ODASI	MİTSubİSHİ	DUVAR SPLİT	18 000	1P C25	<b>1P C20</b>	PANO İÇİNDE
21	B	DEKANLIK 1.KAT B1 04	SAMSUNG	DUVAR SPLİT	24 000	1P B16	<b>1P C25</b>	PANO İÇİNDE
22	B	DEKANLIK 2.KAT B2 16	BEKO	DUVAR SPLİT	12 000	1P C16	UYGUN	VAR
23	B	DEKANLIK 2.KAT B2 16	DEMİRDÖKÜM	DUVAR SPLİT	9 000	1P C20	<b>1P C16</b>	PANO İÇİNDE
24	B	DEKANLIK 2.KAT B2 20	AYGAZ	PENCERE TİPİ	24 000	1P C25	UYGUN	PANO İÇİNDE
25	B	DEKANLIK 2.KAT B2 29	VESTEL	İNVERTER SPLİT	9 000	1P C16	UYGUN	VAR
26	B	DEKANLIK 2.KAT B2 22	LG-BEKO	DUVAR SPLİT	9 500	1P C16	UYGUN	VAR

27	B	DEKANLIK 2.KAT B2 BİYO FİZİK ARŞ.GÖR.ODASI	ELEKTRA	DUVAR SPLİT	12 000	1P L16	UYGUN	VAR
28	B	DEKANLIK 2.KAT B2 BİYO FİZİK ARŞ.GÖR.ODASI	BLYSS	DUVAR SPLİT	9 000	1P C16	UYGUN	VAR
29	B	DEKANLIK 3.KAT B3 FARMAKOLOJİ ARŞ.GÖR.ODASI	DEMİRDÖKÜM	DUVAR SPLİT	9 000	PRİZ	<b>1P C16</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
30	B	DEKANLIK 3.KAT B3 BİYO İSTATİSTİK TIP B.D	KİLİTLİ ODA	DEĞERLERİ	YOK			
31	B	DEKANLIK 4.KAT B4 18	BEKO	DUVAR SPLİT	12 000	1P C16	UYGUN	VAR
32	B	DEKANLIK 4.KAT B4 20	BEKO	DUVAR SPLİT	12 000	1P C16	UYGUN	VAR
33	B	DEKANLIK 4.KAT B4 21	BEKO	DUVAR SPLİT	12 000	1P C16	UYGUN	VAR
34	B	DEKANLIK 4.KAT B4 23	BEKO	DUVAR SPLİT	12 000	1P C16	UYGUN	VAR
35	B	DEKANLIK 4.KAT B4 04	BEKO	PENCERE TİPİ	18 000	1P C25	<b>1P C20</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
36	B	DEKANLIK 4.KAT B4 10	BEKO	DUVAR SPLİT	12 000	1P C16	UYGUN	VAR

## Dekanlık E Blok

BÖLGE	MARKA	KLİMA SINIFI	KAPASİTE (BTÜ)	MEVCUT SİGORTA (A)	TAKILMASI GEREKEN (A)	SİGORTA KUTUSU
KANTİN ZEMİN	DEMİRDÖKÜM YORK	SALON	52000	3P C25	UYGUN	PANO İÇİNDE
FOTO FILM ZEMİN	İKLİMSA SIGMA	DUVAR SPLİT	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
FOTOKOPİ MERKEZİ S.S.AKDENİZ EĞİT.KOOP.ZEMİN	GENERAL	DUVAR SPLİT	18000	1P B25	<b>1P C20</b>	PANO İÇİNDE
BİLGİSAYAR LABAROTUVARI FZ 15 ZEMİN	SİGMA	SALON	48000	3P C25	UYGUN	PANO İÇİNDE
TIBBİ BİYO KİMYA HÜCRE KÜLTÜRÜ LAB. F1 11	MITSUBISHI ELEKTRİK	DUVAR SPLİT	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
1.KAT İDARİ MALİ İŞLER OFİSİ	SAMSUNG İNV.	DUVAR SPLİT	24000	1P C32	<b>1P C25</b>	PANO İÇİNDE
1.KAT BİLGİ İŞLEM TEKNİK OFİS	LG BEKO	DUVAR SPLİT	9700	PRİZ	<b>1P C16</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
1.KAT DERSLİK 1	VESTEL	SALON	50000	3P C32	<b>3P C25</b>	PANO İÇİNDE
1.KAT DERSLİK 1	VESTEL	SALON	50000	3P C32	<b>3P C25</b>	PANO İÇİNDE
1.KAT KÜTÜPHANE	SİGMA	SALON	48000	3P C25	UYGUN	PANO İÇİNDE
2.KAT DERSLİK 2	VESTEL	SALON	50000	3P B32	<b>3P C25</b>	PANO İÇİNDE
2.KAT DERSLİK 2	VESTEL	SALON	50000	3P B32	<b>3P C25</b>	PANO İÇİNDE
3.KAT SPOR SALONU S.S.AKDENİZ EĞİT.KOOP.	SİGMA	SALON	45000	3P C20	<b>3P C25</b>	PANO İÇİNDE
1.KAT KLİNİK ANATOMİ UYGULAMA SALONU	MITSUBISHI ELEKTRİK İNV.	DUVAR SPLİT	24000	1P C20	<b>1P C25</b>	PANO İÇİNDE

## Dekanlık A Blok

NO	BLOK DEKANLIK	BÖLGE	MARKA	KLİMA SINIFI	KAPASİTE (BTÜ)	MEVCUT SİGORTA (A)	TAKILMASI GEREKEN (A)	SİGORTA KUTUSU
1	A	DEKANLIK A3 16	FUJI PLAST INV.	DUVAR SPLIT	12000	1P C20	<b>1P C16</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
2	A	DEKANLIK A3 18	BEKO	DUVAR SPLIT	9000	1P C16	UYGUN	VAR
3	A	DEKANLIK A3 19	LG BEKO	DUVAR SPLIT	24500	1P C20	<b>1P C25</b>	PANO İÇİNDE
4	A	DEKANLIK A3 20 (KOMP.YOK)	ELEKTRA	DUVAR SPLIT				
5	A	DEKANLIK A3 23	BEKO	DUVAR SPLIT	24000	1P C32	<b>1P C25</b>	PANO İÇİNDE
6	A	DEKANLIK A3 26	REGAL	DUVAR SPLIT	24000	1P C20	<b>1P C25</b>	PANO İÇİNDE
7	A	DEKANLIK A3 25	BEKO	PENCERE TİPİ	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
8	A	DEKANLIK A3 27	ALARKO	DUVAR SPLIT	24000	YOK	<b>1P C25</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
9	A	DEKANLIK A3 04	ARÇELİK ART	DUVAR SPLIT	12500	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
10	A	DEKANLIK A2 18	LG BEKO	DUVAR SPLIT	24000	1P C20	<b>1P C25</b>	PANO İÇİNDE
11	A	DEKANLIK A2 HÜCRE KÜLTÜR LAB. (BAKILAMADI)						
12	A	DEKANLIK A2 ATÖLYE	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
13	A	DEKANLIK A2 BİLGİSAYAR ODASI	FLAİR	DUVAR SPLIT	9000	1P B16	<b>1P C16</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
14	A	DEKANLIK A1 19	BEKO	DUVAR SPLIT	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
15	A	DEKANLIK A1 21	WİND UTOPIA	DUVAR SPLIT	22000	1P L25	UYGUN	PANO İÇİNDE
16	A	DEKANLIK A1 21	BEKO	DUVAR SPLIT	24000	1P L25	UYGUN	PANO İÇİNDE
17	A	DEKANLIK A1 21	BEKO	DUVAR SPLIT	18000	1P C16	<b>1P C20</b>	PANO İÇİNDE
18	A	DEKANLIK A1 18	GENERAL	DUVAR SPLIT	24000	PRİZ	<b>1P C25</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
19	A	DEKANLIK A1 22	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	19200	1P C16	<b>1P C20</b>	PANO İÇİNDE
20	A	DEKANLIK A1 23	DEMİRDÖKÜM ALASKA	DUVAR SPLIT	18000	1P C16	<b>1P C20</b>	PANO İÇİNDE
21	A	DEKANLIK A1 23	BEKO	DUVAR SPLIT	24000	1P C16	<b>1P C25</b>	PANO İÇİNDE
22	A	DEKANLIK A1 23	BEKO	DUVAR SPLIT	9000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
23	A	DEKANLIK A1 09	BEKO	DUVAR SPLIT	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
24	A	DEKANLIK AZ 23	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	9000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE

## A2 Blok

NO	BLOK	BÖLGE	MARKA	KLİMA SINIFI	KAPASİTE (BTÜ)	MEVCUT SİGORTA (A)	TAKILMASI GEREKEN (A)	SİGORTA KUTUSU
1	A2	ASANSÖR MAKİNA DAİRESİ	BEKO INV.	DUVAR SPLIT	23000	1P C20	UYGUN	PANO İÇİNDE
2	A2	ASANSÖR MAKİNA DAİRESİ	BEKO INV.	DUVAR SPLIT	23000	1P C20	UYGUN	PANO İÇİNDE
3	A2	10.KAT ELEKTRİK PANO ODASI	ARÇELİK İNV.	DUVAR SPLIT	9600	1P C25	<b>1P C16</b>	PANO İÇİNDE
4	A2	09.KAT ELEKTRİK PANO ODASI	ARÇELİK İNV.	DUVAR SPLIT	9600	1P C25	<b>1P C16</b>	PANO İÇİNDE
5	A2	08.KAT ELEKTRİK PANO ODASI	ARÇELİK İNV.	DUVAR SPLIT	9600	1P C06	<b>1P C16</b>	PANO İÇİNDE
6	A2	07.KAT ELEKTRİK PANO ODASI	ARÇELİK İNV.	DUVAR SPLIT	9600	1P C25	<b>1P C16</b>	PANO İÇİNDE
7	A2	06.KAT ELEKTRİK PANO ODASI	ARÇELİK İNV.	DUVAR SPLIT	9600	1P C25	<b>1P C16</b>	PANO İÇİNDE
8	A2	05.KAT ELEKTRİK PANO ODASI	ARÇELİK İNV.	DUVAR SPLIT	9600	1P C25	<b>1P C16</b>	PANO İÇİNDE
9	A2	04.KAT ELEKTRİK PANO ODASI	ARÇELİK İNV.	DUVAR SPLIT	9600	1P C25	<b>1P C16</b>	PANO İÇİNDE
10	A2	03.KAT ELEKTRİK PANO ODASI	ARÇELİK İNV.	DUVAR SPLIT	9600	1P C25	<b>1P C16</b>	PANO İÇİNDE
11	A2	01.KAT ELEKTRİK PANO ODASI	BEKO INV.	DUVAR SPLIT	23000	1P C25	<b>1P C25</b>	PANO İÇİNDE
12	A2	ZEMİN KAT ELEKTRİK PANO ODASI	ARÇELİK İNV.	DUVAR SPLIT	9600	1P C25	<b>1P C16</b>	PANO İÇİNDE
13	A2	ELEKTRİK PANO ODASI -1.KAT	ARÇELİK İNV.	DUVAR SPLIT	25000	BUAT	<b>1P C25</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
14	A2	ELEKTRİK PANO ODASI -1.KAT	ARÇELİK İNV.	DUVAR SPLIT	25000	BUAT	<b>1P C25</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
15	A2	TIBBİ GAZ DEPOSU -1.KAT B 13	ARÇELİK İNV.	DUVAR SPLIT	25000	BUAT	<b>1P C25</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
16	A2	TIBBİ GAZ DEPOSU -1.KAT B 13	ARÇELİK İNV.	DUVAR SPLIT	25000	BUAT	<b>1P C25</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>

## A1 Blok (1)

NO	BLOK	BÖLGE	MARKA	KLİMA SINIFI	KAPASİTE (BTÜ)	MEVCUT SİGORTA (A)	TAKILMASI GEREKEN (A)	SİGORTA KUTUSU
1	A1	10.KAT DERSLİK 1020	ALARKO	SALON SPLIT	45000	3P C40	<b>3P C25</b>	VAR
2	A1	10.KAT DERSLİK 1020	ALARKO	SALON SPLIT	45000	3P C40	<b>3P C25</b>	VAR
3	A1	10.KAT RESTORAN SS.AKDENİZ EĞT.KOOP.	UNİON AİRE	TAVAN SPLIT	48000		?	
4	A1	10.KAT RESTORAN SS.AKDENİZ EĞT.KOOP.	UNİON AİRE	TAVAN SPLIT	48000		?	
5	A1	10.KAT RESTORAN SS.AKDENİZ EĞT.KOOP.	UNİON AİRE	TAVAN SPLIT	48000		?	
6	A1	10.KAT RESTORAN SS.AKDENİZ EĞT.KOOP.	SİGMA	SALON SPLIT	45000		?	
7	A1	10.KAT ÖĞRETİM ÜYELERİ YEMEKHANESİ	YORK	SALON SPLIT	45000	3P G32	<b>3P C25</b>	PANO İÇİNDE
8	A1	10.KAT ÖĞRETİM ÜYELERİ YEMEKHANESİ	TRANE	DUVAR SPLIT	18000	1P C25	UYGUN	PANO İÇİNDE
9	A1	10.KAT RESTORAN SS.AKDENİZ EĞT.KOOP.1011 MUTFAK	MITSUBI SHI	TAVAN SPLIT	?	1P L32	<b>1P C25</b>	PANO İÇİNDE

10	A1	10.KAT RESTORAN ASANSÖR MAKİNA DAİRESİ	LG BEKO	DUVAR SPLIT	24500	1P C25	UYGUN	PANO İÇİNDE
11	A1	10.KAT RESTORAN ASANSÖR MAKİNA DAİRESİ	DIAMOND	DUVAR SPLIT	18000	1P C25	UYGUN	PANO İÇİNDE
12	A1	10.KAT RESTORAN ASANSÖR MAKİNA DAİRESİ	LG BEKO	DUVAR SPLIT	24500	1P C16	<b>IP C25</b>	PANO İÇİNDE
13	A1	10.KAT RESTORAN ASANSÖR MAKİNA DAİRESİ	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	18500	1P C16	<b>IP C25</b>	PANO İÇİNDE
14	A1	801 NOLU ODA	ALTUS	DUVAR SPLIT	25000	1P C20	<b>IP C25</b>	PANO İÇİNDE
15	A1	8.KAT KÖK HÜCRE	HAIER	TAVAN SPLIT	46000	3P C25	UYGUN	PANO İÇİNDE
16	A1	8.KAT KÖK HÜCRE	FUJI THERMA	TAVAN SPLIT	56000	3P L25	UYGUN	PANO İÇİNDE
17	A1	8.KAT KÖK HÜCRE	LG BEKO	TAVAN SPLIT	57000	3P C32	UYGUN	PANO İÇİNDE
18	A1	7.KAT 734 NOLU ODA	LG BEKO	DUVAR SPLIT	9000	PRİZ	<b>IP C16</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
19	A1	7.KAT 734 NOLU ODA	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	9500	PRİZ	<b>IP C16</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
20	A1	4.KAT 405 NOLU ODA	LG BEKO	DUVAR SPLIT	24500	1P C20	<b>IP C25</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
21	A1	BODRUM KAT PATOLOJİ ARŞİV B 18	GENERAL	DUVAR SPLIT	24000	1P C25	UYGUN	PANO İÇİNDE
22	A1	BODRUM KAT PATOLOJİ ARŞİV B 02	ARÇELİK	PENCERE TİPİ	18000	BUAT	<b>IP C20</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
23	A1	BODRUM KAT PATOLOJİ ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ B16/1	FUJITSU	DUVAR SPLIT	24000	1P C25	UYGUN	PANO İÇİNDE
24	A1	BODRUM KAT PATOLOJİ ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ B16/1	LG BEKO	DUVAR SPLIT	24500	1P C20	<b>IP C25</b>	PANO İÇİNDE
25	A1	BODRUM KAT KAN BANKASI B 03	ARÇELİK	SALON SPLIT	48000	3P G20	<b>3P C25</b>	ŞAFT İÇİNDE
26	A1	BODRUM KAT KAN BANKASI B 03	YORK	DUVAR SPLIT	24000	1P C20	<b>IP C25</b>	PANO İÇİNDE
27	A1	BODRUM KAT KAN BANKASI KAN ALMA	LG BEKO	DUVAR SPLIT	9000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
28	A1	BODRUM KAT KAN BANKASI KAN ALMA	YORK	DUVAR SPLIT	18000	1P C25	<b>IP C20</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
29	A1	BODRUM KAT KAN BANKASI KAN ALMA	ARÇELİK	SALON SPLIT	48000	3P B20	<b>3P C25</b>	<b>ŞAFT İÇİNDE</b>
30	A1	BODRUM KAT KAN BANKASI B 40-1	LG BEKO	DUVAR SPLIT	9200	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
31	A1	BODRUM KAT KAN BANKASI B 40-2	DEMİRD ÖKÜM	DUVAR SPLIT	24000	1P C32	<b>IP C25</b>	PANO İÇİNDE
32	A1	BODRUM KAT KAN BANKASI B 40-2	DEMİRD ÖKÜM	DUVAR SPLIT	24000	1P C25	UYGUN	PANO İÇİNDE
33	A1	BODRUM KAT KAN BANKASI B 07	LG BEKO	DUVAR SPLIT	18000	1P C20	UYGUN	PANO İÇİNDE
34	A1	BODRUM KAT KAN BANKASI B 08	LG BEKO	DUVAR SPLIT	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
35	A1	BODRUM KAT KAN BANKASI B 08	LG BEKO	DUVAR SPLIT	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
36	A1	BODRUM KAT KAN BANKASI B 04	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	24500	1P C25	UYGUN	PANO İÇİNDE

## A1 Blok (2)

NO	BLOK A1	BÖLGE	MARKA	KLİMA SINIFI	KAPASİTE (BTÜ)	MEVCUT SİGORTA (A)	TAKILMASI GEREKEN (A)	SİGORTA KUTUSU
1	A1	BODRUM KAT B 16 YANI	BAYMAK	SALON TİPİ	24000	1P C16	<b>1P C25</b>	PANO İÇİNDE
2	A1	BODRUM KAT B 16 YANI	BEKO	SALON TİPİ	54000	3P C32	UYGUN	PANO İÇİNDE
3	A1	BODRUM KAT B 16 YANI	SIMENS INV.	DUVAR SPLİT	18000	1P B16	UYGUN	PANO İÇİNDE
4	A1	BODRUM KAT B 34	BEKO	DUVAR SPLİT	24500	1P C32	<b>1P C25</b>	PANO İÇİNDE
5	A1	BODRUM KAT TELEFON SANTRALİ	TRONIC	DUVAR SPLİT	18000	1P C20	UYGUN	PANO İÇİNDE
6	A1	BODRUM KAT TELEFON SANTRALİ	TRONIC	DUVAR SPLİT	1800	1P C32	<b>1P C20</b>	RAMPA ALTINDA
7	A1	BODRUM KAT ELEKTRİK ATÖLYESİ	ARÇELİK	DUVAR SPLİT	24000	1PC 32	<b>1P C25</b>	PANO İÇİNDE
8	A1	3.KAT 303 NOLU ODA	LG BEKO	DUVAR SPLİT	24500	1P C32	<b>1P C25</b>	ŞAFT İÇİNDE
9	A1	3.KAT 338 NOLU ODA	ARÇELİK INV	DUVAR SPLİT	25000	1P C20	UYGUN	PANO İÇİNDE
10	A1	3.KAT 339 NOLU ODA	BAXI INV.	DUVAR SPLİT	24000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
11	A1	2.KAT 202 NOLU ODA	BEKO	DUVAR SPLİT	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
12	A1	1.KAT ECZANE	ARÇELİK	SALON TİPİ	47000	3P C40	<b>3P C25</b>	ŞAFT İÇİNDE
13	A1	1.KAT ECZANE	ARÇELİK	DUVAR SPLİT	12000	1P C25	<b>1P C16</b>	YANINDA
14	A1	1.KAT ECZANE	ARÇELİK	SALON TİPİ	47000	3P C40	<b>3P C25</b>	ŞAFT İÇİNDE
15	A1	1.KAT ECZANE	ULTIMA	DUVAR SPLİT	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
16	A1	1.KAT ECZANE	LG BEKO	DUVAR SPLİT	19000	BUAT	<b>1P C20</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
17	A1	1.KAT ECZANE	BAYMAK	SALON TİPİ	48000	3P C40	<b>3P C25</b>	<b>ÜÇLÜ KUTU</b>
18	A1	ZEMİN KAT TV KONTROL Z 11	ELEKTRA	DUVAR SPLİT	9000	1P C25	<b>1P C16</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
19	A1	ZEMİN KAT EVRAK Z 15	MIDEA	DUVAR SPLİT	18000	?	?	?
20	A1	ZEMİN KAT Z10/A SS.AKD.EĞT.KOOP. ERKEK BERBERİ	SİGMA INV.	DUVAR SPLİT	12000	PRİZ	<b>1P C16</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
21	A1	ZEMİN KAT Z10 PTT	FRIMAC	DUVAR SPLİT	12000	1P C25	<b>1P C16</b>	YANINDA
22	A1	ZEMİN KAT Z09 SS.AKD.EĞT.KOOP BAYAN BERBER	ARÇELİK	DUVAR SPLİT	18500	1P C20	UYGUN	PANO İÇİNDE
23	A1	ZEMİN KAT Z08 İŞ BANKASI	MITSUBISHI	DUVAR SPLİT	24000	3P C25	UYGUN	YANINDA
24	A1	ZEMİN KAT Z06 SS.AKD.EĞT.KOOP	SİGMA INV.	DUVAR SPLİT	18000	PRİZ	<b>1P C20</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
25	A1	ZEMİN KAT Z05 SS.AKD.EĞT.KOOP	AIRFEL	DUVAR SPLİT	12000	1P B16	<b>1P C16</b>	PANO İÇİNDE
26	A1	ZEMİN KAT Z04 SS.AKD.EĞT.KOOP	BOSCH	DUVAR SPLİT	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
27	A1	ZEMİN KAT Z03 SS.AKD.EĞT.KOOP KANTİN	ARÇELİK	SALON TİPİ	44000	1P C32	<b>3P C25</b>	ŞAFT İÇİNDE
28	A1	ZEMİN KAT Z03 SS.AKD.EĞT.KOOP KANTİN	MITSUBISHI	DUVAR SPLİT	12000	1P B16	<b>1P C16</b>	YANINDA
29	A1	ZEMİN KAT Z SS.AKD.EĞT.KOOP ÇAMAŞIRHANE	GENERAL	DUVAR SPLİT	24000	1P C16	<b>1P C25</b>	PANO İÇİNDE

30	A1	ZEMİN KAT GÜVENLİK MERKEZİ	WARM COOL	DUVAR SPLİT	12000	PRİZ	<b>IP C16</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
31	A1	1.KAT BİM DEPO	ARÇELİK INV.	DUVAR SPLİT	25000	1P C20	UYGUN	PANO İÇİNDE
32	A1	3.KAT MAMA MUTFAĞI	ARÇELİK INV.	DUVAR SPLİT	25000	1P C20	UYGUN	PANO İÇİNDE

### A Blok Ameliyathane E-F Bloklar

NO	BLOK E-F	BÖLGE	MARKA	KLİMA SINIFI	KAPASİTE (BTÜ)	MEVCUT SİGORTA(A)	TAKILMASI GEREKEN (A)	SİGORTA KUTUSU
1	E-F	AMELİYATHANE ASANSÖRÜ	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	18000	1P C25	UYGUN	PANO İÇİNDE
2	E-F	AMELİYATHANE ASANSÖRÜ	LG BEKO	DUVAR SPLIT	24000	1P C25	UYGUN	PANO İÇİNDE
3	E-F	AMELİYATHANE PERSONEL DİNLENME	MITSUBISHI HEAVY	DUVAR SPLIT	12000	PRİZ	<b>IP C16</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
4	E-F	ANJİO PANO ODASI	GENERAL	DUVAR SPLIT	24000	?		
5	E-F	ANJİO SALON 2 KUMANDA ODASI	MITSUBISHI ELECTRIC	DUVAR SPLIT	12000	1P B25	<b>IP C16</b>	PANO İÇİNDE
6	E-F	ANJİO SALON 2 VAKA ODASI	MITSUBISHI ELECTRIC	DUVAR SPLIT	18000	1P B25	<b>IP C20</b>	PANO İÇİNDE
7	E-F	ANJİO SALON 2 VAKA ODASI	MITSUBISHI ELECTRIC	DUVAR SPLIT	18000	1P B25	<b>IP C20</b>	PANO İÇİNDE
8	E-F	ANJİO UPS ODASI	MITSUBISHI ELECTRIC	DUVAR SPLIT	18000	1P B25	<b>IP C20</b>	PANO İÇİNDE
9	E-F	ANJİO UPS ODASI	VESTEL	DUVAR SPLIT	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
10	E-F	ANJİO UPS ODASI	MITSUBISHI ELECTRIC	DUVAR SPLIT	18000	1P B25	<b>IP C20</b>	PANO İÇİNDE
11	E-F	ZEMİN KAT EZ 46 ŞEF ODASI	LG BEKO	DUVAR SPLIT	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
12	E-F	ZEMİN KAT EZ 46 ÇALIŞMA ODASI	LG BEKO	DUVAR SPLIT	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
13	E-F	ZEMİN KAT EZ 44	LG BEKO	DUVAR SPLIT	12500	1P C20	<b>IP C16</b>	PANO İÇİNDE
14	E-F	ZEMİN KAT EZ 44	LG BEKO	DUVAR SPLIT	12500	1P C20	<b>IP C16</b>	PANO İÇİNDE
15	E-F	ZEMİN KAT EZ 45	LG BEKO	DUVAR SPLIT	12500	1P L16	UYGUN	PANO İÇİNDE
16	E-F	ZEMİN KAT EZ 43	LG BEKO	DUVAR SPLIT	24500	1P C20	<b>IP C25</b>	PANO İÇİNDE
17	E-F	ZEMİN KAT EZ 40	DIAMOND	DUVAR SPLIT	22000	1P C25	UYGUN	PANO İÇİNDE
18	E-F	ZEMİN KAT EZ 40	AMERICOOOL	DUVAR SPLIT	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
19	E-F	ZEMİN KAT EZ 39 TAHAKKUK ŞEFLİĞİ		DUVAR SPLIT	9000	1P C20	<b>IP C16</b>	YANINDA
20	E-F	ZEMİN KAT EZ 39 TAHAKKUK ŞEFLİĞİ		DUVAR SPLIT	9000	1P C20	<b>IP C16</b>	YANINDA
21	E-F	ZEMİN KAT EZ 38	WHITE WESTINGHO USE	PENCERE TİPİ	18000	1P C25	UYGUN	YANINDA
22	E-F	ZEMİN KAT EZ 37	BLYSS	PORTABLE	8000	PRİZ	<b>IP C16</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
23	E-F	ZEMİN KAT EZ 02	SIEMENS	DUVAR SPLIT	21000	1P C16	<b>IP C20</b>	PANO İÇİNDE
24	E-F	ZEMİN KAT EZ 41 BESLENME DİYET	BLUE LINE	DUVAR SPLIT	12000	1P C20	<b>IP C16</b>	PANO İÇİNDE

25	E-F	ZEMİN KAT EZ 30/3	BAYMAK	DUVAR SPLIT	18000	1P L16	<b>1P C20</b>	PANO İÇİNDE
26	E-F	ZEMİN KAT EZ 30/1	BAYMAK	DUVAR SPLIT	18000	1P L16	<b>1P C20</b>	PANO İÇİNDE
27	E-F	TEKNİK SERVİS TEKNİK MÜDÜR ODASI	LG BEKO	DUVAR SPLIT	18500	1P L25	<b>1P C20</b>	PANO İÇİNDE
28	E-F	TEKNİK SERVİS OTOMASYON ODASI	LG BEKO	DUVAR SPLIT	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE

## C Blok

NO	BLOK C	BÖLGE	MARKA	KLİMA SINIFI	KAPASİTE (BTÜ)	MEVCUT SİGORTA (A)	TAKILMASI GEREKEN (A)	SİGORTA KUTUSU
1	C	BODRUM KAT PNÖMATİK ODASI	WHITE WESTINHOUSE	PENCERE TİPİ	24000	1P C25	UYGUN	PANO İÇİNDE
2	C	BODRUM KAT PNÖMATİK ODASI	WHITE WESTINHOUSE	PENCERE TİPİ	24000	1P C25	UYGUN	PANO İÇİNDE
3	C	BODRUM KAT CB 38	GENERAL	DUVAR SPLIT	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
4	C	BODRUM KAT CB 41	FLYAIR	DUVAR SPLIT	9180	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
5	C	BODRUM KAT CB 41	FLYAIR	DUVAR SPLIT	9180	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
6	C	BODRUM KAT CB 42	FLYAIR	DUVAR SPLIT	9180	PRİZ	<b>1P C16</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
7	C	BODRUM KAT CB 28	ARÇELİK INV.	DUVAR SPLIT	24000	1P B25	UYGUN	PANO İÇİNDE
8	C	ZEMİN KAT MERKEZ LAB.ÖRNEK KABUL	ARÇELİK INV.	DUVAR SPLIT	25000	1P C20	<b>1P C25</b>	PANO İÇİNDE
9	C	ZEMİN KAT MERKEZ LAB.UPS ODASI	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	24000	1P C25	UYGUN	PANO İÇİNDE
10	C	ZEMİN KAT MERKEZ LAB.ÖRNEK ÇALIŞMA 7/24	DEMİRDÖKÜM (FİRMA)	SALON TİPİ	48000	3P C20	<b>3P C25</b>	PANO İÇİNDE
11	C	ZEMİN KAT MERKEZ LAB.ÖRNEK ÇALIŞMA 7/24	DEMİRDÖKÜM (FİRMA)	SALON TİPİ	48000	3P C20	<b>3P C25</b>	PANO İÇİNDE
12	C	ZEMİN KAT MERKEZ LAB.ÖRNEK ÇALIŞMA 7/24	BEKO	SALON TİPİ	47000	3P C32	<b>3P C25</b>	PANO İÇİNDE
13	C	ZEMİN KAT MERKEZ LAB.ÖRNEK ÇALIŞMA 7/24		TAVAN KASET	?	?	?	?
14	C	ZEMİN KAT MERKEZ LAB.ÖRNEK ÇALIŞMA 7/24		TAVAN KASET	?	?	?	?
15	C	ZEMİN KAT MERKEZ LAB.ÖRNEK ÇALIŞMA 7/24	DEMİRDÖKÜM	DUVAR SPLIT	18000	PRİZ	<b>1P C20</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
16	C	ZEMİN KAT CZ 36	ALASKA	DUVAR SPLIT	9000	PRİZ	<b>1P C16</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>



17	C	ZEMİN KAT CZ 36	LG BEKO	DUVAR SPLIT	18500	1P C16	<b>1P C20</b>	PANO İÇİNDE
18	C	ZEMİN KAT CZ 36	LG BEKO	DUVAR SPLIT	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
19	C	ZEMİN KAT CZ 39	TRONIC	DUVAR SPLIT	24000	PRİZ	<b>1P C25</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
20	C	ZEMİN KAT CZ 33	LG BEKO	DUVAR SPLIT	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
21	C	ZEMİN KAT CZ 06	LG BEKO	DUVAR SPLIT	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
22	C	ZEMİN KAT CZ 09	LG BEKO	DUVAR SPLIT	18500	1P C16	<b>1P C20</b>	PANO İÇİNDE
23	C	ZEMİN KAT CZ 12	LG BEKO	DUVAR SPLIT	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
24	C	ZEMİN KAT CZ 12	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	12000	1P C20	<b>1P C25</b>	PANO İÇİNDE
25	C	ZEMİN KAT CZ 14	GRUNDIG	DUVAR SPLIT	25000	1P C20	<b>1P C25</b>	PANO İÇİNDE
26	C	ZEMİN KAT CZ 17	DEMİRDÖKÜM	DUVAR SPLIT	24000	1P C25	UYGUN	PANO İÇİNDE
27	C	ZEMİN KAT METOBOLİZMA LAB.	BEKO	DUVAR SPLIT	25000	1P C32	<b>1P C25</b>	PANO İÇİNDE
28	C	ZEMİN KAT METOBOLİZMA LAB.	BEKO	DUVAR SPLIT	2500	1P C32	<b>1P C25</b>	PANO İÇİNDE
29	C	1.KAT GENETİK HASTALIKLARI HASTA KABUL	TRAIN	TAVAN SPLIT	?	?	?	?
30	C	1.KAT C1 14	ALARKO	DUVAR SPLIT	18000	PRİZ	<b>1P C20</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
31	C	1.KAT C1 11	BOSH	DUVAR SPLIT	12000	PRİZ	<b>1P C16</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
32	C	1.KAT C1 09	BEKO	DUVAR SPLIT	24000	1P B25	<b>1P C25</b>	PANO İÇİNDE
33	C	1.KAT BİLGİ İŞLEM SİSTEM ODASI	BEKO	SALON TİPİ	47000	3P C63	<b>3P C25</b>	PANO İÇİNDE
34	C	1.KAT BİLGİ İŞLEM SİSTEM ODASI	BEKO	SALON TİPİ	47000	3P C32	<b>3P C25</b>	PANO İÇİNDE
35	C	1.KAT BİLGİ İŞLEM SİSTEM ODASI	MITSUBISHI	SALON TİPİ	47000	3P C50	<b>3P C25</b>	PANO İÇİNDE
36	C	1.KAT C1 06	BEKO	DUVAR SPLIT	18000	PRİZ	<b>1P C20</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
37	C	C2 ÇATI KATI KS PANO ODASI(FİRMAYA AİT)	SIEMENS INV.	DUVAR SPLIT	24000	1P C25	UYGUN	PANO İÇİNDE

### K-P Blok

NO	BLOK K-P	BÖLGE	MARKA	KLİMA SINIFI	KAPASİTE (BTÜ)	MEVCUT SİGORTA (A)	TAKILMASI GEREKEN (A)	SİGORTA KUTUSU
1	K-P	P BLOK BAHÇE TRAFO	LG BEKO	DUVAR SPLIT	12000	1P C16	UYGUN	YANINDA
2	K-P	P BLOK ASANSÖR MAKİNA DAİRESİ	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	25000	1P C25	UYGUN	YANINDA
3	K-P	K BLOK ASANSÖR	LG BEKO	DUVAR SPLIT	24500	1P C20	<b>1P C25</b>	YANINDA

		MAKİNA DAİRESİ						
4	K-P	K BLOK 3.KAT KEMOTERAPİ HOL	ARÇELİK	SALON TİPİ	47000	3P C40	3P C25	KS -1 PANO ODASI
5	K-P	K BLOK 3.KAT TERAS	ARÇELİK	SALON TİPİ	47000	3P C40	3P C25	KS -1 PANO ODASI
6	K-P	K BLOK 3.KAT TERAS	ARÇELİK	SALON TİPİ	47000	3P C40	3P C25	KS -1 PANO ODASI
7	K-P	K BLOK 3.KAT TERAS ECZANE	BEKO	DUVAR SPLIT	19500	1P C16	1P C20	PANO İÇİNDE
8	K-P	K BLOK -1.KAT FİZYO SALONU	FUJITHERMA	TAVAN KANALLI	60000	3P C25	3P C32	YANINDA
9	K-P	K BLOK -1.KAT FİZYO SALONU	FUJITHERMA	TAVAN KANALLI	60000	3P C25	3P C32	YANINDA
10	K-P	PSK. GÜNDÜZ HASTANESİ GİRİŞ	LG BEKO	SALON TİPİ	48000	3P C25	UYGUN	PANO İÇİNDE
11	K-P	PSK. GÜNDÜZ HASTANESİ GİRİŞ	SIGMA	SALON TİPİ	45400	3P C25	UYGUN	PANO İÇİNDE
12	K-P	PSK. GÜNDÜZ HASTANESİ KAFETERYA	LG BEKO	SALON TİPİ	48000	3P C25	UYGUN	PANO İÇİNDE
13	K-P	PSK. GÜNDÜZ HASTANESİ İNTERNET ODASI	DIAMOND	DUVAR SPLIT	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
14	K-P	PSK. GÜNDÜZ HASTANESİ TEKNİK SERVİS	DIAMOND	DUVAR SPLIT	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
15	K-P	PSK. GÜNDÜZ HASTANESİ SERAMİK ATÖLYESİ	DIAMOND	DUVAR SPLIT	18000	1P B16	1P C20	PANO İÇİNDE
16	K-P	PSK. GÜNDÜZ HASTANESİ HEMŞİRE ODASI	DIAMOND	DUVAR SPLIT	9000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
17	K-P	PSK. GÜNDÜZ HASTANESİ KÜTÜPHANE	DIAMOND	DUVAR SPLIT	12000	1P B16	1P C16	PANO İÇİNDE
18	K-P	PSK. GÜNDÜZ HASTANESİ DOKTOR ODASI 1	DIAMOND	DUVAR SPLIT	9500	1P B16	1P C16	PANO İÇİNDE
19	K-P	PSK. GÜNDÜZ HASTANESİ DOKTOR ODASI 2	DIAMOND	DUVAR SPLIT	9000	1P B16	1P C16	PANO İÇİNDE
20	K-P	PSK. GÜNDÜZ HASTANESİ RESİM ATÖLYESİ	DIAMOND	DUVAR SPLIT	18000	1P B17	1P C20	PANO İÇİNDE
21	K-P	K BLOK 3.KAT KEMOTERAPİ	MIDEA	KANALLI SPLIT	60000	3P C25	3P C32	KS 3.KAT PANO
22	K-P	K BLOK 3.KAT KEMOTERAPİ	MIDEA	KANALLI SPLIT	60000	3P C25	3P C32	KS 3.KAT PANO
23	K-P	K BLOK 3.KAT KEMOTERAPİ	MIDEA	KANALLI SPLIT	60000	3P C25	3P C32	KS 3.KAT PANO
24	K-P	K BLOK 3.KAT KEMOTERAPİ	MIDEA	KANALLI SPLIT	60000	3P C25	3P C32	KS 3.KAT PANO
25	K-P	K BLOK 3.KAT KEMOTERAPİ	FUJITHERMA	KANALLI SPLIT	60000	3P C25	3P C32	TEMİZ ODA ARKASI

## Dış Mahal

NO	BLOK DIŞ MAHAL	BÖLGE	MARKA	KLİMA SINIFI	KAPASİTE (BTÜ)	MEVCUT SİGORTA (A)	TAKILMASI GEREKEN (A)	SİGORTA KUTUSU
1	DIŞ MAHAL	ISI MERKEZİ	LG BEKO	DUVAR SPLIT	24500	1P L25	UYGUN	PANO İÇİNDE
2	DIŞ MAHAL	ISI MERKEZİ	WHITE WESTINGHOUSE	PENCERE TİPİ	24500	1P C32	IP C25	PANO İÇİNDE
3	DIŞ MAHAL	ISI MERKEZİ	ELEKTRA	DUVAR SPLIT	12600	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
4	DIŞ MAHAL	BAHÇIVAN	AYGAZ	PENCERE TİPİ	18000	PRİZ	IP C20	TEKLİ KUTU
5	DIŞ MAHAL	BAHÇIVAN	RAKS	PENCERE TİPİ	24000	1P G40	IP C25	TEKLİ KUTU
6	DIŞ MAHAL	BOYA	LG BEKO	DUVAR SPLIT	18500	1P L16	IP C20	PANO İÇİNDE
7	DIŞ MAHAL	ORGAN NAKLİ DERN.	FLAIR	DUVAR SPLIT	10200	PRİZ	IP C16	TEKLİ KUTU
8	DIŞ MAHAL	ORGAN NAKLİ DERN.	FLAIR	DUVAR SPLIT	9000	PRİZ	IP C16	TEKLİ KUTU
9	DIŞ MAHAL	ORGAN NAKLİ DERN.	SEG	DUVAR SPLIT	12000	PRİZ	IP C16	TEKLİ KUTU
10	DIŞ MAHAL	ŞİRKET	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	12000	1P C16	UYGUN	YANINDA
11	DIŞ MAHAL	ŞİRKET	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	19200	1P C16	IP C20	YANINDA
12	DIŞ MAHAL	TONER DOLUM	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	18000	1P C25	IP C20	PANO İÇİNDE
13	DIŞ MAHAL	TERZİ	TRANE	DUVAR SPLIT	24000	1P C25	UYGUN	YANINDA
14	DIŞ MAHAL	KAYNAK MARANGOZ	BEKO	DUVAR SPLIT	24000	1P C25	UYGUN	YANINDA
15	DIŞ MAHAL	KAYNAK MARANGOZ	TRONIC	DUVAR SPLIT	9000	1P C16	UYGUN	YANINDA
16	DIŞ MAHAL	KAYNAK MARANGOZ	BLUE LINE	DUVAR SPLIT	9000	1P C16	UYGUN	YANINDA
17	DIŞ MAHAL	KAYNAK MARANGOZ	OKUNAMADI	PENCERE TİPİ	24000	1P C25	UYGUN	YANINDA
18	DIŞ MAHAL	KAYNAK MARANGOZ	OKUNAMADI	PENCERE TİPİ	24000	1P B32	IP C25	PANO İÇİNDE
19	DIŞ MAHAL	ŞOFÖR ODASI ŞEF	MITSUBISHI ELECTRIC	PENCERE TİPİ	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
20	DIŞ MAHAL	ŞOFÖR ODASI PERSONEL	DEMİR DÖKÜM	PENCERE TİPİ	18000	1P L16	IP C20	PANO İÇİNDE
21	DIŞ MAHAL	AİLE HEKİMLİĞİ DOĞU GARAJI	RUBENIS	DUVAR SPLIT	9000	PRİZ	IP C16	TEKLİ KUTU
22	DIŞ MAHAL	AİLE HEKİMLİĞİ DOĞU GARAJI	BEKO	DUVAR SPLIT	13000	1P C16	UYGUN	YANINDA
23	DIŞ MAHAL	AİLE HEKİMLİĞİ DOĞU GARAJI	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	24500	PRİZ	IP C25	TEKLİ KUTU
24	DIŞ MAHAL	RAMPA ALTI İKLİMLENDİRME ATL.	LG BEKO	DUVAR SPLIT	24000	1P C20	IP C25	PANO İÇİNDE

## AMATEM

NO	BLOK AMATEM	BÖLGE	MARKA	KLİMA SINIFI	KAPASİTE (BTÜ)	MEVCUT SİGORTA (A)	TAKILMASI GEREKEN (A)	SİGORTA KUTUSU
1	AMATEM	POLİKLİNİK HASTA BEKLEME	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	24500	1P B16	<b>1P C25</b>	PANO İÇİNDE
2	AMATEM	POLİS	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	12400	1P B16	<b>1P C16</b>	PANO İÇİNDE
3	AMATEM	ARŞİV	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	12400	1P B16	<b>1P C16</b>	PANO İÇİNDE
4	AMATEM	POLİKLİNİK 1	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	12400	1P B16	<b>1P C16</b>	PANO İÇİNDE
5	AMATEM	POLİKLİNİK 2	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	12400	1P B16	<b>1P C16</b>	PANO İÇİNDE
6	AMATEM	KLİNİK HEMŞİRE DESK	FUJİ THERMA	SALON TİPİ	48000	3P C40	<b>3P C25</b>	TEKLİ KUTU
7	AMATEM	YEMEKHANE GİRİŞ	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	24500	1P C20	<b>1P C25</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
8	AMATEM	YEMEKHANE GÜNEY	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	24500	1P B20	<b>1P C25</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
9	AMATEM	EĞİTİM SALONU	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	12000	1P B16	<b>1P C16</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
10	AMATEM	KLİNİK HEMŞİRE ODASI BMT05	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	12400	1P B25	<b>1P C16</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
11	AMATEM	KLİNİK HEMŞİRE İLAÇ HAZ.BMT06	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	12000	1P B25	<b>1P C16</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
12	AMATEM	HASTA ODASI BMT 07	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	12000	1P C25	<b>1P C16</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
13	AMATEM	HASTA ODASI BMT 08	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	12000	1P C25	<b>1P C16</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
14	AMATEM	HASTA ODASI BMT 02	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	12000	1P B20	<b>1P C16</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
15	AMATEM	HASTA ODASI BMT 12	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	12000	1P C25	<b>1P C16</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
16	AMATEM	HASTA ODASI BMT 13	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	12000	1P C25	<b>1P C16</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
17	AMATEM	HASTA ODASI BMT 16	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	12000	1P C25	<b>1P C16</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
18	AMATEM	HASTA ODASI BMT 14	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	12000	1P C25	<b>1P C16</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
19	AMATEM	HASTA ODASI BMT 17	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	12000	1P C25	<b>1P C16</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
20	AMATEM	HASTA ODASI BMT 18	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	12000	1P C20	<b>1P C16</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
21	AMATEM	HASTA ODASI BMT 19	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	12000	1P C20	<b>1P C16</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
22	AMATEM	HASTA ODASI BMT 20	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	12000	1P C20	<b>1P C16</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
23	AMATEM	HASTA ODASI BMT 21	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	12000	1P C20	<b>1P C16</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
24	AMATEM	HASTA ODASI BMT 22	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	12000	1P C20	<b>1P C16</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>

## B Blok

NO	BLOK B	BÖLGE	MARKA	KLİMA SINIFI	KAPASİTE (BTÜ)	MEVCUT SİGORTA (A)	TAKILMASI GEREKEN (A)	SİGORTA KUTUSU
1	B	BODRUM KAT ELEKTRİK PANO ODASI	FUJI PLUS	SALON TİPİ	48000	3P B25	3P C25	PANO İÇİNDE
2	B	BODRUM KAT ELEKTRİK UPS ODASI	FUJI PLUS	SALON TİPİ	48000	3P B25	3P C25	PANO İÇİNDE
3	B	BODRUM KAT ECZANE DEPO 1 B 5008	ARÇELİK	SALON TİPİ	47000	3P B40	3P C25	PANO İÇİNDE
4	B	BODRUM KAT ECZANE DEPO 2 B 5003	ARÇELİK	SALON TİPİ	47000	3P C40	3P C25	PANO İÇİNDE
5	B	BODRUM KAT ECZANE AYNİYAT DEPO	ARÇELİK	SALON TİPİ	?	?	?	?
6	B	BODRUM KAT BİM TEKNİK OFİS	ALARKO	SALON TİPİ	45000	3P C40	3P C25	PANO İÇİNDE
7	B	BODRUM KAT OTOPSİ SALONU	BEKO	DUVAR SPLIT	19200	1P C16	1P C20	YANINDA
8	B	BODRUM KAT OTOPSİ SALONU	BEKO	DUVAR SPLIT	20500	1P C25	UYGUN	YANINDA
9	B	BODRUM KAT OTOPSİ SALONU	TRANE	DUVAR SPLIT	İÇ ÜNİTE VAR	DIŞ ÜNİTE YOK		
10	B	1.KAT NÖROLOJİ POLİKLİNİK BEKLEME	ARÇELİK	TAVAN SPLIT	48000	1P C25	UYGUN	PANO İÇİNDE
11	B	ACİL SERVİS HASTA BEKLEME	TOSHIBA	TAVAN KANALLI	42000	1P C32	1P C25	PANO İÇİNDE
12	B	ACİL SERVİS HASTA BEKLEME	TOSHIBA	TAVAN KANALLI	42000	1P C32	1P C25	PANO İÇİNDE
13	B	1.KAT ACİL SERVİS HOCA ODASI		TAVAN SPLIT	24000	1P C16	1P C25	PANO İÇİNDE
14	B	1.KAT ACİL SERVİS ACİL RÖNTGEN	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	24000	1P C16	1P C25	PANO İÇİNDE
15	B	1.KAT SBAUM LAB. 12022	LG BEKO	DUVAR SPLIT	9000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
16	B	1.KAT SBAUM LAB. 12021	LG BEKO	DUVAR SPLIT	9000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
17	B	1.KAT SBAUM LAB. DOKU TİPLEME LAB.	SAMSUNG	DUVAR SPLIT	12000		1P C16	TEKLİ KUTU
18	B	1.KAT SBAUM LAB. 3 12007	LG BEKO	DUVAR SPLIT	18000	1P C25	1P C20	PANO İÇİNDE
19	B	GEN TEDAVİ LABORATUVARI	DAIKIN INV.	DUVAR SPLIT	28000		1P C25	TEKLİ KUTU
20	B	GEN TEDAVİ LABORATUVARI	DAIKIN INV.	DUVAR SPLIT	28000		1P C25	TEKLİ KUTU
21	B	GEN TEDAVİ STERİLİZASYON ODASI	LG BEKO	DUVAR SPLIT	12500	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
22	B	1.KAT RÖNTGEN	SIGMA	TAVAN SPLIT	?	?	?	?
23	B	1.KAT RÖNTGEN 2	ARÇELİK	SALON TİPİ	47000	3P B32	3P C25	PANO İÇİNDE

24	B	1.KAT EMAR ÇEKİM ODASI	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
25	B	1.KAT TOMOGRAFİ	TRANE	TAVAN SPLIT	60000		3P C32	PANO İÇİNDE
26	B	1.KAT TOMOGRAFİ	TRANE	TAVAN SPLIT	60000		3P C32	PANO İÇİNDE
27	B	3.KAT SEKRETERLİK BEYİN CERRAHİ	DEMİRDÖKÜM	DUVAR SPLIT	9000	PRİZ	1P C16	TEKLİ KUTU
28	B	3.KAT SEKRETERLİK ORGAN NAKLİ	BEKO	DUVAR SPLIT	12400	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
29	B	4.KAT ORTOPEDİ TRAVMA	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	12500	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
30	B	5.KAT TEDAVİ ODASI	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	13000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
31	B	5.KAT EEG ODASI	LG BEKO	DUVAR SPLIT	13000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
32	B	6.KAT DERSLİK KADIN HAST.HALK SAĞ.	ARÇELİK	TAVAN SPLIT	48000	3P C40	3P C25	PANO İÇİNDE
33	B	6.KAT PEDİATRİ DERSLİĞİ	SIGMA	TAVAN SPLIT	45000	3P C32	3P C25	PANO İÇİNDE
34	B	6.KAT PEDİATRİ DERSLİĞİ	ARÇELİK	TAVAN SPLIT	48000	3P C40	3P C25	PANO İÇİNDE
35	B	ASANSÖR MAKİNA DAİRESİ MERDİVEN BAŞI	LG BEKO İNV	DUVAR SPLIT	24000	1P C25	UYGUN	PANO İÇİNDE
36	B	ASANSÖR MAKİNA DAİRESİ MERDİVEN BAŞI	TRANE	DUVAR SPLIT	18000	1P C25	1P C20	PANO İÇİNDE
37	B	ASANSÖR MAKİNA DAİRESİ TEKLİ ASANSÖR	TRANE	DUVAR SPLIT	18000	1P C25	1P C20	PANO İÇİNDE
38	B	ACİL SERVİS ASANSÖR MAKİNA DAİRESİ		TAVAN SPLIT			1P C25	PANO İÇİNDE
39	B	ACİL SERVİS ASANSÖR MAKİNA DAİRESİ		TAVAN SPLIT			1P C25	PANO İÇİNDE

## H Blok

NO	BÖLGE	MARKA	KLİMA SINIFI	KAPASİTE (BTÜ)	MEVCUT SİGORTA (A)	TAKILMASI GEREKEN (A)	SİGORTA KUTUSU
1	H1 RAPOR MERKEZİ	FINLUX INV.	DUVAR SPLIT	22700	1P C20	UYGUN	PANO İÇİNDE
2	H1 Z 07 SİZE ÖZEL SAĞLIK MERKEZİ	BEKO	DUVAR SPLIT	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
3	H1 Z 09 SİZE ÖZEL SAĞLIK MERKEZİ	RUBENİS	DUVAR SPLIT	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
4	H1 Z15	LITTLE SWAN	DUVAR SPLIT	9000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
5	H2 Z 16	RUBENİS	DUVAR SPLIT	12000		1P C16	TEKLİ KUTU

6	H BLOK ZEMİN KAT ASİSTAN CAFE SS.AKDENİZ EĞİ.KOOP.	DAIKIN	SALON TİPİ	45000	3P C40	<b>3P C25</b>	PANO İÇİNDE
7	H BLOK ZEMİN KAT ASİSTAN CAFE SS.AKDENİZ EĞİ.KOOP.	DAIKIN	SALON TİPİ	45000	3P C40	<b>3P C25</b>	PANO İÇİNDE
8	H BLOK ZEMİN KAT PET CT ÇEKİM ODASI	FINLUX	DUVAR SPLİT	22700	1P C20	<b>1P C25</b>	PANO İÇİNDE
9	H BLOK ZEMİN KAT PET CT ÇEKİM ODASI	ARÇELİK	TAVAN SPLİT		3P C32	<b>3P C25</b>	PANO İÇİNDE
10	H BLOK ZEMİN KAT PET CT ÇEKİM ODASI UPS ODASI	ARÇELİK	TAVAN SPLİT	ORTAK	1P C25	<b>1P C25</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
11	H BLOK ZEMİN KAT PET CT ÇEKİM ODASI UPS ODASI	ARÇELİK	TAVAN SPLİT	ORTAK	1P C25	<b>1P C25</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
12	H BLOK ZEMİN KAT PET CT ÇEKİM ODASI	ARÇELİK	TAVAN SPLİT	ORTAK	3P C32	<b>3P C25</b>	<b>ÜÇLÜ KUTU</b>
13	H BLOK ZEMİN KAT PET RAPOR ODASI	ARÇELİK	DUVAR SPLİT	19200	1P C16	<b>1P C20</b>	PANO İÇİNDE
14	H7 ZEMİN KAT Z18	ELECTRA	DUVAR SPLİT	9500	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
15	H7 ZEMİN KAT Z17	GENERAL	DUVAR SPLİT	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
16	H7 ZEMİN KAT Z16	ELECTRA	DUVAR SPLİT	9500	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
17	H7 ZEMİN KAT Z30	GENERAL	DUVAR SPLİT	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
18	H7 ZEMİN KAT Z34	BEKO	DUVAR SPLİT	24500	1P C16	<b>1P C25</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
19	H7 ZEMİN KAT Z35	FUJITSU	DUVAR SPLİT	24000	1P C16	<b>1P C25</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
20	H7 ZEMİN KAT Z36	FUJITSU	DUVAR SPLİT	24000	1P C16	<b>1P C25</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
21	H7 ZEMİN KAT Z19	LG BEKO	DUVAR SPLİT	18000	1P C16	<b>1P C20</b>	PANO İÇİNDE
22	H1 ZEMİN KAT Z22	ARÇELİK	DUVAR SPLİT	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
23	H1 2.KAT 244-11	ELECTRA	DUVAR SPLİT	9500	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
24	H1 2.KAT 209 ENDOSKOPI	NORICO	DUVAR SPLİT	18000	PRİZ	<b>1P C20</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
25	H1 2.KAT 222 GASTROLOJİ	SIEMENS	DUVAR SPLİT	21000	1P C32	<b>1P C25</b>	PANO İÇİNDE
26	H8 218	ARÇELİK	DUVAR SPLİT	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
27	H8 207	ARÇELİK	DUVAR SPLİT	14000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
28	H5 229	VESTEL	DUVAR SPLİT	18000	1P C16	<b>1P C20</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
29	H5 227	ARÇELİK	DUVAR SPLİT	18000	1P C25	<b>1P C20</b>	<b>TEKLİ KUTU</b>
30	H8 105	ARÇELİK	DUVAR SPLİT	14800	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
31	H5 221	ARÇELİK	DUVAR SPLİT	14000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
32	H1 ASANSÖR MAKİNA DAİRESİ	OKUNAMADI	DUVAR SPLİT	YANIK	1P B16	?	PANO İÇİNDE
33	H1 ASANSÖR MAKİNA DAİRESİ	FRESH AIR	PENCERE TİPİ	24000	1P L25	UYGUN	PANO İÇİNDE
34	H3 ASANSÖR MAKİNA DAİRESİ	LG BEKO	DUVAR SPLİT	18500	1P C16	<b>1P C20</b>	PANO İÇİNDE
35	H8 ASANSÖR MAKİNA DAİRESİ	LG BEKO	DUVAR SPLİT	18500	1P C16	<b>1P C20</b>	PANO İÇİNDE
36	H BLOK RADYOLOJİ ASANSÖR MAKİNA DAİRESİ	ARÇELİK	DUVAR SPLİT	25000	1P C32	<b>1P C25</b>	PANO İÇİNDE
37	H BLOK RADYOLOJİ ASANSÖR MAKİNA DAİRESİ		PENCERE TİPİ	24000	1P C25	UYGUN	PANO İÇİNDE

38	H BLOK PİDE FIRINI SS.AKDENİZ EĞİTİM KOOPERATİFİ	SİGMA	SALON TİPİ	45000	ORTAK	3P C25	ÜÇLÜ KUTU
39	H BLOK TEB BANKASI	TOSHIBA	TAVAN SPLİT	?	?	?	?
40	H BLOK TEB BANKASI	TOSHIBA	TAVAN SPLİT	?	?	?	?
41	H BLOK BRONKOSKOBI	ARÇELİK İNV.	DUVAR SPLİT	24000	1P C25	UYGUN	YANINDA

## Radyoloji – Onkoloji

NO	BLOK RAD. - ONK.	BÖLGE	MARKA	KLİMA SINIFI	KAPASİTE (BTÜ)	MEVCUT SİGORTA (A)	TAKILMASI GEREKEN (A)	SİGORTA KUTUSU
1	RAD. - ONK.	ONKOLOJİ 01-08 (FİRMAYA AİT)	ALTUS	DUVAR SPLIT	25000	1P C20	1P C25	PANO İÇİNDE
2	RAD. - ONK.	ONKOLOJİ 01-07 (FİRMAYA AİT)	ALTUS	DUVAR SPLIT	25000	1P C20	1P C25	PANO İÇİNDE
3	RAD. - ONK.	RADYOLOJİ R1-19	TRONIC	DUVAR SPLIT	24000	1P C16	1P C25	H9 -1 KS PANO
4	RAD. - ONK.	RADYOLOJİ R1-20	TRONIC	DUVAR SPLIT	?	?		
5	RAD. - ONK.	ONKOLOJİ 02-01	ELECTRA	PENCERE TİPİ		1P C16	UYGUN	YANINDA
6	RAD. - ONK.	ONKOLOJİ 02-18	LG BEKO	TAVAN SPLIT	24000	1P C32	1P C25	TEKLİ KUTU
7	RAD. - ONK.	ONKOLOJİ 0Z-05	CARRIER INV	DUVAR SPLIT	12410	1P B25	1P C16	PANO İÇİNDE
8	RAD. - ONK.	ONKOLOJİ 0Z-05-1	CARRIER INV	DUVAR SPLIT	18400	1P B25	1P C20	PANO İÇİNDE
9	RAD. - ONK.	ONKOLOJİ 0Z-05-1	CARRIER INV	DUVAR SPLIT	18400	1P B25	1P C20	PANO İÇİNDE
10	RAD. - ONK.	ONKOLOJİ 0Z-05-1	CARRIER INV	DUVAR SPLIT	18400	1P B16	UYGUN	PANO İÇİNDE
11	RAD. - ONK.	ONKOLOJİ 0Z-05-1	CARRIER INV	DUVAR SPLIT	18400	1P B16	UYGUN	PANO İÇİNDE
12	RAD. - ONK.	ONKOLOJİ 0Z-05-1	CARRIER INV	DUVAR SPLIT	18400	1P B16	UYGUN	PANO İÇİNDE
13	RAD. - ONK.	RADYOLOJİ R2 29/A	CARRIER	DUVAR SPLIT	21000	1P B16	1P C20	TEKLİ KUTU
14	RAD. - ONK.	RADYOLOJİ R2 29/A	CARRIER	DUVAR SPLIT	21000	1P B16	1P C20	TEKLİ KUTU
15	RAD. - ONK.	RADYOLOJİ R2 32	CARRIER	DUVAR SPLIT	21000	1P B16	1P C20	TEKLİ KUTU
16	RAD. - ONK.	RADYOLOJİ R2 18	LG BEKO	DUVAR SPLIT	24000	1P C25	UYGUN	PANO İÇİNDE
17	RAD. - ONK.	RADYOLOJİ R2 18	LG BEKO	DUVAR SPLIT	24000	1P C25	UYGUN	PANO İÇİNDE
18	RAD. - ONK.	RADYOLOJİ RZ 01 UPS ODASI	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	24500	1P C20	1P C25	PANO İÇİNDE
19	RAD. - ONK.	RADYOLOJİ RZ 02	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	19200	1P C16	1P C20	TEKLİ KUTU
20	RAD. - ONK.	RADYOLOJİ RZ 03	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	13000	1P C20	1P C16	TEKLİ KUTU
21	RAD. - ONK.	RADYOLOJİ RZ 04	FLAIR	DUVAR SPLIT	13000	1P C20	1P C16	TEKLİ KUTU
22	RAD. - ONK.	RADYOLOJİ RZ 10 CİHAZ ODASI (FİRMA)	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	25000	1P C20	1P C25	PANO İÇİNDE
23	RAD. - ONK.	RADYOLOJİ RZ 11 CİHAZ ODASI (FİRMA)	ARÇELİK	DUVAR SPLIT	25000	1P C20	1P C25	PANO İÇİNDE
24	RAD. - ONK.	RADYOLOJİ RZ 27 (FİRMA)	DAYLUX	DUVAR SPLIT	23000	1P C16	1P C25	TEKLİ KUTU



25	<b>RAD. - ONK.</b>	RADYOLOJİ RZ 25 CİHAZ ODASI (FİRMA)	AIRFEL	DUVAR SPLIT	24500	1P C16	<b>1P C25</b>	PANO İÇİNDE
26	<b>RAD. - ONK.</b>	RADYOLOJİ RZ 25 CİHAZ ODASI (FİRMA)	AIRFEL	DUVAR SPLIT	24500	1P C16	<b>1P C25</b>	PANO İÇİNDE

### Trafo – Dış Kantin

NO	BÖLGE	MARKA	KLİMA SINIFI	KAPASİTE (BTÜ)	MEVCUT SİGORTA (A)	TAKILMASI GEREKEN (A)	SİGORTA KUTUSU
1	A2 TRAF0 1	MIDEA	DUVAR SPLIT	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
2	A2 TRAF0 2	MIDEA	DUVAR SPLIT	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
3	A2 TRAF0 3	MIDEA	DUVAR SPLIT	12000	1P C16	UYGUN	PANO İÇİNDE
4	TR 5 / 1	BEKO INV.	DUVAR SPLIT	17000	1P C20	UYGUN	PANO İÇİNDE
5	TR RADYASYON ONKOLOJİSİ AYNİYAT GİRİŞİ	BEKO INV.	DUVAR SPLIT	17000	1P C20	UYGUN	PANO İÇİNDE
6	EV KAFE SS. AKDENİZ EĞİTİM KOOPERATİFİ	SIGMA	SALON TİPİ	45000	3P B25	<b>3P C25</b>	PANO İÇİNDE
7	EV KAFE SS. AKDENİZ EĞİTİM KOOPERATİFİ	SIGMA	SALON TİPİ	45000	3P B25	<b>3P C25</b>	PANO İÇİNDE
8	EV KAFE SS. AKDENİZ EĞİTİM KOOPERATİFİ	mitsubishi	TAVAN TİPİ	48000	3P B25	<b>3P C25</b>	PANO İÇİNDE
9	EV KAFE SS. AKDENİZ EĞİTİM KOOPERATİFİ	GENERAL	DUVAR SPLIT	24000	1P C25	UYGUN	PANO İÇİNDE
10	EV KAFE SS. AKDENİZ EĞİTİM KOOPERATİFİ	SIGMA	SALON TİPİ	45000	3P B25	<b>3P C25</b>	PANO İÇİNDE
11	GÜNÜ BİRLİK KANTİN SS. AKDENİZ EĞİTİM KOOPERATİFİ	SIGMA	SALON TİPİ	45000	3P C40	<b>3P C25</b>	PANO İÇİNDE
12	GÜNÜ BİRLİK KANTİN SS. AKDENİZ EĞİTİM KOOPERATİFİ	SIGMA	SALON TİPİ	45000	3P C40	<b>3P C25</b>	<b>ÜÇLÜ KUTU</b>
13	GÜNÜ BİRLİK KANTİN SS. AKDENİZ EĞİTİM KOOPERATİFİ	DEMİRDÖK ÜM YORK	SALON TİPİ	48000	3P C40	<b>3P C25</b>	<b>ÜÇLÜ KUTU</b>
14	ACİL KANTİN SS. AKDENİZ EĞİTİM KOOPERATİFİ	SIGMA	SALON TİPİ	45000	3P C40	<b>3P C25</b>	PANO İÇİNDE
15	ACİL KANTİN SS. AKDENİZ EĞİTİM KOOPERATİFİ	SIGMA	SALON TİPİ	45000	3P C40	<b>3P C25</b>	PANO İÇİNDE
16	ACİL KANTİN SS. AKDENİZ EĞİTİM KOOPERATİFİ	SIGMA	SALON TİPİ	45000	3P C40	<b>3P C25</b>	PANO İÇİNDE
17	ACİL KANTİN SS. AKDENİZ EĞİTİM KOOPERATİFİ	SIGMA	SALON TİPİ	45000	3P C40	<b>3P C25</b>	PANO İÇİNDE

## VRF ENVANTER LİSTESİ

### Multi V İç Ünite

MARKA	MODEL	SOĞUTMA KAPASİTESİ (kW)	ISITMA KAPASİTESİ (kW)	GÜÇ GİRİŞİ (kW)	ADET
IAC-1	ARNU12GTSC4	3,6	4	0,02	20
IAC-2	ARNU24GTSC4	7,10	8	0,03	4
IAC-3	ARNU07GTRD4	2,2	2,50	0,01	27
IAC-4	ARNU09GTRD4	2,8	3,20	0,01	18
IAC-5	ARNU12GTRD4	3,6	4	0,02	9
IAC-6	ARNU18GTQD4	5,6	6,3	0,03	5
IAC-7	ARNU24GTPC4	7,1	8	0,03	14
IAC-8	ARNU09GL1G4	2,8	3,2	0,04	33
IAC-9	ARNU12GL2G4	3,6	4	0,04	40
IAC-10	ARNU15GL2G4	4,5	5	0,06	1

IAC-11	ARNU18GL2G4	5,6	6,3	0,07	7
	TOPLAM	650,1	731,3	5,19	178

### Multi V Dış Ünite

MARKA	MODEL	SOĞUTMA KAPASİTESİ(kW)	ISITMA KAPASİTESİ (kW)	GÜÇ GİRİŞİ (kW)	ADET
OAC-1	ARUM180LTE5	50,4	56,7	10,91	5
OAC-2	ARUM220LTE5	61,6	69,3	15,7	1
OAC-3	ARUM240LTE5	67,2	74,3	17,4	2
OAC-4	ARUM260LTE5	72,8	74,4	20,2	2
OAC-5	ARUM320LTE5	89,6	100,8	20,35	1
	TOPLAM	683,20	751	165,8	11

### G Blok VRV

SOĞUTMA KAPASİTESİ(kW)	GÜÇ GİRİŞİ (kW)	ADET
22,4	6	1
22,4	6	1

### Multi V Dış Ünite

MARKA	MODEL	SOĞUTMA KAPASİTESİ(kW)	ISITMA KAPASİTESİ (kW)	GÜÇ GİRİŞİ (kW)	ADET
IAC-1	ARUM140LTE5	39,2	44,1	8,68	2
IAC-2	ARUM200LTE5	56,00	63	12,77	1
IAC-3	ARUM241LTE5	67,2	75,60	15,16	5
IAC-4	ARUM261LTE5	72,8	81,90	16,26	3
IAC-5	ARUM280LTE5	78,4	88,2	18,47	3
IAC-6	ARUM300LTE5	84	94,5	18,49	2
IAC-7	ARUM340LTE5	89,6	100,8	20,35	1
IAC-8	ARUM380LTE5	106,4	118,4	26,08	1
IAC-9	ARUM540LTE5	151,2	168,8	35,89	1
IAC-10	ARUN06GSS0	15,5	18	4,18	1
	TOPLAM	1454,7	1634,5	333,6	20

### Multi V İç Ünite

MARKA	MODEL	SOĞUTMA KAPASİTESİ(kW)	ISITMA KAPASİTESİ (kW)	GÜÇ GİRİŞİ (kW)	ADET
IAC-1	ARNU07GTUC4	2,2	2,5	0,04	3
IAC-2	ARNU12GTUC4	3,60	4	0,04	1
IAC-3	ARNU18GTSC4	5,6	6,30	0,02	1
IAC-4	ARNU24GTSC4	7,1	8,00	0,03	1
IAC-5	ARNU07GTRC4	2,2	2,5	0,01	113
IAC-6	ARNU09GTRC4	7,8	3,2	0,01	63
IAC-7	ARNU12GTRC4	3,6	4	0,02	46
IAC-8	ARNU15GTQC4	4,5	5	0,02	33
IAC-9	ARNU18GTQC4	5,6	6,3	0,03	27

IAC-10	ARNU24GTPC4	7,1	8	0,03	16
IAC-11	ARNU28GTPC4	8,2	9,2	0,7	2
IAC-12	ARNU36GTNC4	10,6	11,9	0,04	8
IAC-13	ARNU09GB1G2	2,8	3,2	0,04	57
IAC-14	ARNU12GB1G2	3,6	4	0,04	28

## A Blok

MULTI VRF İÇ ÜNİTE					
MARKA	MODEL	SOĞUTMA KAPASİTESİ(kW)	ISITMA KAPASİTESİ (kW)	GÜÇ GİRİŞİ (kW)	ADET
IAC-1	ARNU12GTSC4	3,6	4	0,02	20
IAC-2	ARNU24GTSC4	7,10	8	0,03	4
IAC-3	ARNU07GTRD4	2,2	2,50	0,01	27
IAC-4	ARNU09GTRD4	2,8	3,20	0,01	18
IAC-5	ARNU12GTRD4	3,6	4	0,02	9
IAC-6	ARNU18GTQD4	5,6	6,3	0,03	5
IAC-7	ARNU24GTPC4	7,1	8	0,03	14
IAC-8	ARNU09GL1G4	2,8	3,2	0,04	33
IAC-9	ARNU12GL2G4	3,6	4	0,04	40
IAC-10	ARNU15GL2G4	4,5	5	0,06	1
IAC-11	ARNU18GL2G4	5,6	6,3	0,07	7
	TOPLAM	48,5	54,5	0,36	178
MULTI VRF DIŞ ÜNİTE					
MARKA	MODEL	SOĞUTMA KAPASİTESİ(kW)	ISITMA KAPASİTESİ (kW)	GÜÇ GİRİŞİ (kW)	ADET
OAC-1	ARUM180LTE5	50,4	56,7	10,91	5
OAC-2	ARUM220LTE5	61,6	69,3	15,7	1
OAC-3	ARUM240LTE5	67,2	74,3	17,4	2
OAC-4	ARUM260LTE5	72,8	74,4	20,2	2
OAC-5	ARUM320LTE5	89,6	100,8	20,35	1
	TOPLAM	341,6	375,5	84,56	11